



ul. Dr J. G. Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

Wpl. / 145 / tel./fax.: (056) 683-24-85

centrala : (056) 683-24-42

Dz. korespondencji e-mail : psse.golubdobrzyń@pis.gov.pl

podpis psse.golubdobrzyń@wp.pl

Znak: PSSE-GD-N.HK-072-13/15 / 145

Golub-Dobrzyń 2015-01-20

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego – publicznego Działyń gm. Zbójno
za 2014 rok.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011r. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417), ze zmianami dn.20.04.2010r.(Dz.U. Nr 72,poz.466). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych numery jak niżej

Lp.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań
1.	13/GD/14	268/N/HK/2014	06.05.2014	Szkoła Podstawowa Działyń	MOK
2.	1587/14	767/2014	20.05.2014	Szkoła Podstawowa Działyń	MOK
3.	2120/14	997/2014	17.06.2014	Ośrodek Zdrowia Działyń	MOK
4.	2121/14	998/2014	17.06.2014	Rembiocha- sołtys	MOK
5.	37/GD/14	660/N/HK/2014	14.10.2014	Ośrodek Zdrowia Działyń	MOK
6.	37/GD/14	661/N/HK/2014	14.10.2014	Rembiocha- sołtys A. Pęszyński	MOK
7.	3953/14	1948/2014	25.11.2014	Stacja Uzdatniania Wody Działyń	MOK

MOK- monitoring kontrolny

dokonując oceny pobranych próbek wody

STWIERDZA

1. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego – publicznego Działyń gm. Zbójno zarządzanego przez Urząd Gminy w Zbójnie.

2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) ze zmianami dn.20.04.2010r.(DzU Nr 72,poz,466).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu- Dobrzyniu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał próbki wody z monitorowanych punktów poboru wody: na stacji uzdatniania wody, oraz u odbiorców wody.

Z pobranych próbek, wodę przebadano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: liczbę bakterii grupy coli w 100ml wody, Escherichia coli, Enterokoki.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, pH, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, twardość, magnez, utlenialność.

Wyniki badań wykazały, że woda w badanych parametrach odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu, na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego – publicznego Działyń gm. Zbójno.

pełniący obowiązki
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Golubiu Dobrzyniu
Lidia Jankowska
mgr inż. Lidia Jankowska

Otrzymują do wiadomości:

1. Urząd Gminy Zbójno

87 – 645 Zbójno

2. A/a – N.HK