



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ul. Dr J. G. Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax. : (056) 683-24-85
centrala : (056) 683-24-42
e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl
psse.golubdobrzyn@wp.pl
Dz. korespond. ...
podpis ...

Znak: PSSE-GD-N.HK-072-12/15 /144

Golub-Dobrzyń 2015-01-20

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego – publicznego Zbójno gm. Zbójno
za 2014 rok.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011r. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 z 2006 r.,poz. 858) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417), ze zmianami dn.20.04.2010r.(DzU Nr 72,poz,466). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych numery jak niżej

Lp.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań
1.	7/GD/14	161/N/HK/2014	10.03.2014	Urząd Gminy Zbójno	MOK
2.	7/GD/14	162/N/HK/2014	10.03.2014	Szkoła Podstawowa Klonowo	MOK
3.	586/14	330/2014	11.03.2014	Szkoła Podstawowa Ruże	MOK
4.	587/14	331/2014	11.03.2014	Ośrodek Wychowawczy Wielgie	MOK
5.	1588/14	768/2014	20.05.2014	Urząd Gminy Zbójno	MOK
6.	21/GD/14	401/N/HK/2014	17.06.2014	Stacja Uzdatniania Wody Zbójno	MOK
7.	21/GD/14	402/N/HK/2014	17.06.2014	Szkoła Podstawowa Ruże	MOK
8.	32/GD/14	528/N/HK/2014	03.09.2014	Urząd Gminy Zbójno	MOK
9.	32/GD/14	529/N/HK/2014	03.09.2014	Ośrodek Wychowawczy Wielgie	MOP
10.	3954/14	1949/2014	25.11.2014	Urząd Gminy Zbójno	MOK
11.	4283/14	2160/2014	16.12.2014	Stacja Uzdatniania Wody Zbójno	MOK

MOK- monitoring kontrolny
MOP- monitoring przeglądowy

dokonując oceny pobranych próbek wody

STWIERDZA

1. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego – publicznego Zbójno gm. Zbójno zarządzanego przez Urząd Gminy w Zbójnie.

2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) ze zmianami dn.20.04.2010r.(DzU Nr 72,poz,466).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu- Dobrzyniu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał próbki wody z monitorowanych punktów poboru wody: na stacji uzdatniania wody, oraz u odbiorców wody.

Z pobranych próbek, wodę przebadano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h, Clostridium perfringens.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, pH, przewodność, amonowy jon, azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, twardość ogólna, magnez, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, miedź, chrom ogólny, ołów, kadm, nikiel, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, Benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, pestycydy, Σ pestycydów, antymon, epichlorohydryna, chlorek winylu.

Wyniki badań wykazały, że woda w badanych parametrach odpowiada wymaganiom sanitarnym.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu, na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego – publicznego Zbójno gm. Zbójno.

Otrzymują do wiadomości:

① Urząd Gminy Zbójno

87 – 645 Zbójno

2. A/a – N.HK

pełniący obowiązki
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Golubiu-Dobrzyniu

mgr inż. Lidia Jankowska