



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYŃU**

ul. Dr J. G. Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax. : (56) 683-24-85
centrala : (56) 683-24-42
e-mail: psse.golubdobrzyń@pis.gov.pl
Golub-Dobrzyń, 12 stycznia 2016r.

PSSE-GD-N.HK-072-12/16/747

URZĄD GMINY
Zbójno
P. Bonowski
Wpl. 2016 -01- 15
Dz. korespond. nr 208/16
podpis *[Signature]*

O C E N A
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego – Działyn gm. Zbójno
za II półrocze 2015 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989) oraz niżej wymienionych sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez administratora wodociągu (Urząd Gminy) w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyń
stwierdza
przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Działyn gm. Zbójno

W zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Lp	Numer protokołu poboru próbek	Numer sprawozdania z badań	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Zakres badań
1.	3368/2015	1735/2015	16.09.2015r.	Zespół Szkół w Działyniu, gm. Zbójno	MOP- kontrola wewnętrzna
2.	3369/2015	1624/2015	16.09.2015r.	A. Pęszyński Rembiocha 11, gm. Zbójno	MOK- kontrola wewnętrzna
3.	39/N.HK/2015	713/N/HK/15	03.11.2015r.	A. Pęszyński Rembiocha, gm. Zbójno	MOK- monitoring jakości wody realizowany przez PIS G-D
4.	39/N.HK/2015	712/N/HK/15	03.11.2015r.	Zespół Szkół w Działyniu, gm. Zbójno	MOP- monitoring jakości wody realizowany przez PIS G-D

MOK- monitoring kontrolny
MOP- monitoring przeglądkowy

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu pobrał z monitorowanych punktów próbki wody do badań laboratoryjnych. Ponadto, na zlecenie zarządzającego wodociągiem przeprowadzone zostały badania wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Wodę przebadano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie bakteriologicznym oznaczono: liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków (paciorkowce kałowe), ogólną liczbę mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h, liczbę bakterii Clostridium perfringens. W zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn-pH, przewodność elektryczną, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, twardość ogólną, cyjanki wolne, benzo(a)piren, chlorki, chrom ogólny, fluorki, glin, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, siarczany, sól, suma WWA, antymon, arsen, bor, selen, suma pestycydów, benzen, chlorek winylu, suma THM, suma trichloroetan i tetrachloroetan, 1,2-dichloroetan, tetrachlorometan. Przeprowadzone badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymogom sanitarnym.

Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego - Działyń gm. Zbójno.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia przez ludzi można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1A.

Państwowy Powiatowy Inspektor w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, że zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) obowiązkiem Wójta jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu
Iwona Malinowska

Otrzymują do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbójno
87-645 Zbójno
3. A/a - N.HK