



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

ul. Dr J. G. Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax. : (56) 683-24-85

centrala : (56) 683-24-42

e-mail: psse.golubdobrzyń@pis.gov.pl

Golub-Dobrzyń, dnia 28 lipca 2016r.

PSSE-GD-N.HK-072-24/16/2008

Wpł. 2016 -08- 16
4342/16

Dz. korespond. nr
podp.

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego – Działyn, gm. Zbójno
za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz niżej wymienionych sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez administratora wodociągu (Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 35A, 87 – 645 Zbójno) w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyń
stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Działyn, gm. Zbójno

W zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

| Lp. | Numer protokołu poboru próbki | Numer sprawozdania z badań | Data poboru próbki | Miejsce poboru próbki | Zakres badań |
|-----|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|
| 1 | 176/16 | 154/16 | 05.04.2016r. | p. Tropkowski Paweł, Rembiocha 23, gm. Zbójno (kran w kuchni) | MOK- kontrola wewnętrzna realizowana przez administratora wodociągu |
| 2 | 178/16 | 156/16 | 05.04.2016r. | Szkoła Podstawowa w Działyniu, gm. Zbójno (kran w kuchni) | MOP- kontrola wewnętrzna realizowana przez administratora wodociągu |
| 3 | 228/16 | 200/16 | 12.04.2016r. | p. Tropkowski Paweł, Rembiocha 23, gm. Zbójno | K – próbka kontrolna wykonana przez administratora wodociągu |
| 4 | 14/N.HK/2016 | 286/N/HK/2016 | 10.05.2016r. | Stacja Uzdatniania Wody Działyn, gm. Zbójno (kurek na hali w SUW) | MOK - monitoring jakości wody realizowany przez PIS G-D |

| | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---|---|
| 5 | 14/N.HK/2016 | 287/N/HK/2016 | 10.05.2016r. | Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej w Działyniu, gm. Zbójno (kurek w gabinecie zabiegowym) | MOK - monitoring jakości wody realizowany przez PIS G-D |
|---|--------------|---------------|--------------|---|---|

MOK- monitoring kontrolny, MOP- monitoring przeglądowy, K – próbka kontrolna

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu pobrał z monitorowanych punktów próbki wody do badań laboratoryjnych. Ponadto, na zlecenie zarządzającego wodociągiem przeprowadzone zostały badania wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Wodę przebadano w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, liczbę bakterii *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczbę Enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h, liczbę bakterii *Clostridium perfringens* w 100 ml wody. W zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn - pH, przewodność elektryczną, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, twardość, utlenialność nadmanganianową, magnez, bromiany, cyjanki wolne i związane, epichlorohydrynę, chlorki, chrom ogólny, fluorki, glin, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, siarczany, sód, antymon, arsen, bor, selen, benzen, chlorek winylu, sumę THM, sumę trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan.

W wyniku przeprowadzonych badań w jednej próbce kwestionowano skład mikrobiologiczny wody:

- 1.) Sprawozdanie z badań Nr 154/16 (obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody 9 jtk - dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody 0 jtk)

Na podstawie badań próbki kontrolnej wody wyeliminowano przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

W związku z powyższym, wszystkie zbadane parametry fizykochemiczne oraz parametry mikrobiologiczne odpowiadają wymaganiom sanitarnym, zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Działyn, gm. Zbójno.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia przez ludzi można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Golubiu - Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) obowiązkiem Wójta jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

Otrzymują do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbójno
Zbójno 35A
87 – 645 Zbójno
3. A/a – N.HK

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Golubiu - Dobrzyniu

Danuta Rutkowska