



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ul. Dr J. G. Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax. : (56) 683-24-85
centrala : (56) 683-24-42
e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl
Golub-Dobrzyń, dnia 28 lipca 2016r.

URZĄD PSSE-GD-NHK-072-25/16 /1919
P. Bonawili
Wpł. 2016 -08- 03
Dz. korespond. ar. 4115/16
podpis [signature]

O C E N A
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego – Zbójno, gm. Zbójno
za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2000r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz niżej wymienionych sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez administratora wodociągu (Urząd Gminy w Zbójnie, gm. Zbójno) w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyń
stwierdza
przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Zbójno, gm. Zbójno

W zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Lp.	Numer protokołu poboru próbki	Numer sprawozdania z badań	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Zakres badań
1	6N.HK/2016	134/N/HK/2016	02.03.2016r.	Szkoła Podstawowa Klonowo, gm. Zbójno (kurek w kuchni)	MOK-monitoring jakości wody realizowany przez PIS G-D
2	6N.HK/2016	135/N/HK/2016	02.03.2016r.	Urząd Gminy Zbójno, 87-645 Zbójno (kurek w toalecie na piętrze)	MOK-monitoring jakości wody realizowany przez PIS G-D
3	177/16	155/16	05.04.2016r.	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Wielgie, gm. Zbójno (kran w łazience)	MOK – kontrola wewnętrzna realizowana przez administratora wodociągu
4	361/16	315/16	07.06.2016r.	Urząd Gminy Zbójno, 87-645 Zbójno (kran w łazience)	MOK- kontrola wewnętrzna realizowana przez administratora wodociągu
5	19N.HK/2016	402/N/HK/2016	14.06.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody w Zbójnie, gm. Zbójno (kurek na hali w SUW)	MOK-monitoring jakości wody realizowany przez PIS G-D

6	19N.HK/2016	403/N/HK/2016	14.06.2016r.	Szkoła Podstawowa Ruże, gm. Zbójno (kurek w kuchni)	MOK-monitoring jakości wody realizowany przez PIS G-D
---	-------------	---------------	--------------	---	---

MOK- monitoring kontrolny

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu pobrał z monitorowanych punktów próbki wody do badań laboratoryjnych. Ponadto, na zlecenie zarządzającego wodociągiem przeprowadzone zostały badania wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Wodę przebadano w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: liczbę bakterii grupy coli w 100ml wody, liczbę bakterii Escherichia coli w 100ml wody. W zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn - pH, przewodność elektryczną, jon amonowy, żelazo, mangan. Wszystkie zbadanie parametry fizyko – chemiczne oraz parametry mikrobiologiczne odpowiadają wymaganiom sanitarnym, zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego - Zbójno gm. Zbójno.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia przez ludzi można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1A.

Państwowy Powiatowy Inspektor w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, że zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) obowiązkiem Wójta jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu
Idoona Malinowska

Otrzymują do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbójno
Zbójno 35A
87 - 645 Zbójno
3. A/a – N.HK