



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

ul. Dr J. G. Koppa 1A  
87-400 Golub-Dobrzyń  
e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl


tel./fax. (56) 683-24-85  
centrala (56) 683-24-42  
www.psegolubdobrzyn.pl

Znak sprawy: PSSE-GD-N.HK-074-69/19/2598

Golub-Dobrzyń, dnia 14 grudnia 2019r.

Wójt Gminy Zbójno

87-645 Zbójno



**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59), w związku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu po analizie niżej wymienionego sprawozdania z badań próbki wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.11.2019r. z wodociągu publicznego w Zbójnie, gm. Zbójno

Lp.	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbki wody	Kod próbki	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie wody
1.	19.11.2019r.	Urząd Gminy Zbójno, gm. Zbójno, kran w WC damskie I piętro	4292/19	3083/19	Laboratorium Analiz Żywności i Pasz „Rypin” Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym z wodociągu publicznego w Zbójnie, gm. Zbójno**

**Uzasadnienie**

Na podstawie w/w sprawozdania z przeprowadzonych badań wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom wodociągu publicznego w Zbójnie, gm. Zbójno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania, określone w załączniku 1A Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne oraz załączniku 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).


Ocena niniejsza odnosi się do przedłożonego wyniku badania wody.

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości

1. N.HK a/a

  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Golubiu-Dobrzyniu  
Iwona Malinowska