



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

ul. Dr J. G. Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

tel./fax. (56) 683-24-85
centrala (56) 683-24-42
www.pssegolubdobrzyn.pl

Golub-Dobrzyń, dnia 8 czerwca 2020r.

Znak sprawy: PSSE-GD-N.HK-074-59/20

Wójt Gminy Zbójno
87-645 Zbójno

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), w związku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu po analizie niżej wymienionego sprawozdania z badań próbki wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.05.2020r. z wodociągu publicznego w Działyniu, gm. Zbójno

Lp.	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbki wody	Kod próbki	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie wody
1.	12.05.2020r.	Szkoła podstawowa w Działyniu, gm. Zbójno, kran w kuchni.	1388/20	1101/20	MS LAB Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym z wodociągu publicznego w Działyniu, gm. Zbójno

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdania z przeprowadzonych badań wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom wodociągu publicznego w Działyniu, gm. Zbójno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania, określone w załączniku 1A Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne oraz załączniku 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza odnosi się do przedłożonego wyniku badania wody.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu
(podpis nieczytelny)
Iwona Malinowska**

Otrzymują:

1. Adresat: (e-mail: sekretariat@zbojno.pl),

Do wiadomości

1. N.HK a/a