



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GOLUBIU -DOBRZYNIU**

**87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Dr J. G. Koppa 1 A** e-mail: psse.golubdobrzyń@pis.gov.pl  
centrala: 56 683 24 42 fax: 56 683 24 85 www.gov.pl/psse-golub-dobrzyń

NHK.045.5.4.2021

Golub-Dobrzyń, dnia 15 marca 2021r.

**OCENA OBSZAROWA  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
dla gminy Zbójno za 2020 rok.**



Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i po uwzględnieniu okresowych ocen jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Zbójno za 2020rok.

| Nazwa urzędnika wodnego                | Producenci wody                                    | Wielkość produkcji wody | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Jakość wody/ sposób jej uzdatniania i dezynfekcji                                                                                                         | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, ich wpływ na zdrowie konsumentów | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wodociąg publiczny Zbójno, gm. Zbójno  | Urząd Gminy w Zbójnie, Zbójno 35a, 87 – 645 Zbójno | 890 m³/d                | 3.305 tys.                           | Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia/ sposób uzdatniania- napowietrzanie, filtracja na złożach filtracyjnych, dezynfekcja wody w razie konieczności | brak                                                                                            | brak                                                                       | brak                                                            |
| Wodociąg publiczny Działyn, gm. Zbójno | Urząd Gminy w Zbójnie, Zbójno 35a, 87 – 645 Zbójno | 317,7 m³/d              | 1.043tys.                            | ----//----                                                                                                                                                | brak                                                                                            | brak                                                                       | brak                                                            |

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu pobrał w 2020r. z wodociągu publicznego w Zbójnie, gm. Zbójno łącznie 2 próbki wody z punktów kontrolnych, zlokalizowanych u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu zawiesił pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Działyniu gm. Zbójno w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody z wodociągów publicznych znajdujących się w miejscowościach: Zbójno, Działyn gm. Zbójno była również kontrolowana przez zarządzającego wodociągami w ramach kontroli wewnętrznych, zgodnie z harmonogramami badań zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu. Badania laboratoryjne wody zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B zgodnych z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu. W roku 2020 do badań laboratoryjnych z wodociągów zlokalizowanych na terenie gm. Zbójno pobrano w ramach kontroli wewnętrznych 10 próbek wody. Sprawozdania z badań laboratoryjnych wody na bieżąco były przekazywane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Golubiu – Dobrzyniu na podstawie których wydawane były bieżące oceny jakości wody.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przekroczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych w badanych próbkach wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznych, jak i w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągów publicznych w Działyniu i w Zbójnie gm. Zbójno. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu nie zgłaszano reakcji niepożądanych, związanych ze spożyciem wody na terenie gm. Zbójno. W związku z tym, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Działyn, Zbójno gm. Zbójno odpowiadała obowiązującym wymaganiom, Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 35a, 87 – 645 Zbójno nie prowadził działań naprawczych.

Proces uzdatniania wody w wodociągu publicznym Zbójno, gm. Zbójno polega na jej napowietrzaniu w aeratorach, filtracji w odżelaziaczach, gdzie następuje redukcja związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, a następnie zestawem pompowym podawana jest do sieci wodociągowej. W przypadku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, woda jest poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Na stacji uzdatniania wody w Działyniu, gm. Zbójno brak zbiornika retencyjnego. Woda bezpośrednio po filtracji podawana jest do sieci wodociągowej.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu, na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbójno, w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Golubiu - Dobrzyniu  
*Iwona Malinowska*

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Zbójno  
Zbójno 35A  
87 – 645 Zbójno

**Do wiadomości:**

2. A/a – NHK