



Toruń, dnia 11 maja 2021 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Toruniu
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.5.4210.477.2020.MT

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 i art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, tj.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń, gm. Zbójno i usługi wodne, tj.: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstocenijskich z komunalnego ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr 1 (dz. ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń), zlokalizowanego w miejscowości Działyń, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński i wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (dz. ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń) za pomocą istniejącego wylotu do krytego rowu – rurociągu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń oraz wygaszenie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r., znak: OS.6223-9/1/2006

orzekam

- I. Umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w części stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r., znak: OS.6223-9/1/2006.
- II. Udzielić Gminie Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. **Wykonanie urządzenia wodnego** – polegające na przebudowie ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń, gm. Zbójno na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń w zakresie:
 - wymiany obudowy studni wykonanej z 3 kręgów żelbetowych o średnicy zew. 1800 mm o wysokości całkowitej ok. 2,8 m na obudowę typu LANGE z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z instalacją i wymianą niezbędnej armatury, tj. wodomierza, wymiany istniejącego zaworu zwrotnego na przepustnicę zwrotną bezkołnierzową oraz instalacji przepustnicy zaporowej bezkołnierzowej, manometra i zaworu czerpального;
 - wymiany istniejącej pompy głębinowej firmy HYDRO-VACUUM Grudziądz typu GCA.3.05 z silnikiem (SMP.6) o mocy 13 kW i wysokości podnoszenia $H_p=110,0$ m sł. wody na pompę głębinową firmy HYDRO-VACUUM Grudziądz typu GC.0.04 z silnikiem o mocy 7,5 kW, 400 V,
 - montażu rury wiertniczej DN 400 mm na wysokości ok. 2,2 m do wysokości montażowej obudowy z tworzywa sztucznego.

Współrzędne studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 strefa 6:
X=5876945.37; Y=6570907.97

2. **Usługę wodną** – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyn, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński, składającego się ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyn:

- a) okres prowadzenia poboru: cały rok,
 b) cel prowadzenia poboru: zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gm. Zbójno, tj. sołectw Działyn i Rembiocha,
 c) wielkość poboru ogółem:

$$Q_{\max s} = 0,006389 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\max h} = 23,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr d}} = 298,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop r}} = 108\,839,0 \text{ m}^3/\text{r}$$

w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w wysokości $Q=23,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S=4,4 \text{ m}$ – według stanu na dzień 14 grudnia 1968 r., określonych w zatwierdzonej decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 1969 r., znak: GL.3/1/72/69 dokumentacji hydrogeologicznej.

- d) dane dotyczące studni, z której pobierana jest woda:

Lp.	Dane dotyczące studni	Studnia głębinowa nr 1
1.	Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia: PL-ETRF2000 strefa 6	X: 5876945.37 Y: 6570907.97
2.	Głębokość wiercenia/ zabudowy [m]	58,5/ 55,5
3.	Rzędna terenu przy otworze [m] n.p.m.	109,16 (zweryfikowana)
4.	Warstwa wodonośna: - stratygrafia - przelot [m] - ujęto [m]	czwartorzęd 49,0 – 55,5 49,3 – 55,3
5.	Filtr: - typ - średnica [mm/cale] - długość [m]	filtr okładzinowy OB.-5 117/178 mm 95/8 " 6,0
6.	Wydajność eksploatacyjna [m^3/h]	$Q = 23,0$
7.	Depresja [m]	$S = 4,4$
8.	Współczynnik filtracji [m/s]	$K_{\text{śr}} = 0,0002214$
9.	Promień leja depresji [m]	196,0
10.	Zwierciadło wody [m p.p.t] - ustabilizowane - nawiercone	24,0 49,0
11.	Rok wykonania wiercenia	1968

3. **Usługę wodną** – wprowadzanie ścieków do ziemi – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Działyn (dz. ewid. nr 726/5 obręb ewid. nr 0003 Działyn), podczyszczonych w dwukomorowym odstojniku wód popłucznych, istniejącym wylotem PVC o $\varnothing 160 \text{ mm}$ zlokalizowanym na działce ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyn poprzez studnię włączeniową do krytego rowu, tj. rurociągu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyn) uchodzącego do otwartego rowu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyn) w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,001711 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr d}} = 6,16 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop r}} = 1\,281,3 \text{ m}^3/\text{r},$$

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

zawiesiny ogólne – 35 mg/l

żelazo ogólne – 10 mg Fe/l

Współrzędne wylotu ścieków do rurociągu melioracyjnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 strefa 6:

$$X: 5876820.6$$

$$Y: 6571084.2$$

Współrzędne lokalizacji ujścia rurociągu melioracyjnego do otwartego rowu melioracyjnego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 strefa 6:

X: 5877093.0

Y: 6571145.8

- III. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt II ppkt 1 wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania przebudowy urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt II ppkt 2 niniejszej decyzji udzielić na czas określony, zgodnie z wnioskiem Strony, **na okres 30 lat** liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
- V. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt II ppkt 3 niniejszej decyzji udzielić na czas określony, zgodnie z wnioskiem Strony, **na okres 10 lat** liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
- VI. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w niniejszej decyzji udziela się przy zachowaniu następujących warunków:
1. Utrzymywania urządzeń służących do poboru wody podziemnej i pomiarów ilości pobieranej wody w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym zapewniającym prawidłowe ich funkcjonowanie.
 2. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy eksploatowanej studni oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
 3. Prowadzenia kontroli i rejestru ilości pobieranej wody, na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego w obudowie studni, z częstotliwością raz na dobę.
 4. Prowadzenia monitoringu kontrolnego jakości wody surowej z częstotliwością jeden raz na rok w zakresie fizykochemicznym, tj.: odczyn pH, barwa, mętność, twardość węglanowa, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, azot ogólny, amoniak, azotyny i azotany.
 5. Prowadzenia monitoringu kontrolnego jakości wody uzdatnionej z częstotliwością i zakresie odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 6. Prowadzenia okresowych pomiarów położenia zwierciadła wody (statycznego i dynamicznego) oraz pomiarów wydajności chwilowej w otworze studziennym ujęcia z częstotliwością raz na pół roku.
 7. Prowadzenia co najmniej raz w miesiącu kontroli szczelności połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni.
 8. Prowadzenia ewidencji czynności związanych z eksploatacją studni.
 9. Obsługi, okresowego monitorowania i utrzymania wylotu w należyтым stanie technicznym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie.
 10. Wykonywania analiz odprowadzanych wód popłucznych w zakresie określonym w pkt II ppkt 3, z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące. Miejscem poboru próbek ścieków do analiz jest pierwsza studzienka kontrolno-rewizyjna na odpływie kanalizacji za odstożnikiem wód popłucznych.
 11. Usuwania nagromadzonych w wyniku podczyszczania osadów i przekazywania ich podmiotom uprawnionym do odbioru tego typu odpadów.
 12. Przekazywania wyników pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do ziemi, zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne.
 13. Uprawniony zobowiązany jest do ponoszenia opłat za usługi wodne oraz składania właściwym organom oświadczeń w celu ustalenia wysokości należnej opłaty, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich, zgodnie z art. 268, 269 i 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne.
 14. **Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie, bez prawa do odszkodowania.**
- VII. Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VIII. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.

Uzasadnienie

W dniu 5 listopada 2020 r. Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno wystąpiła do tutejszego organu z wnioskiem z dnia 6 listopada 2020 r., znak: WZI.7021.21.2020 w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych – studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej w Działyniu, na działce o numerze ewidencyjnym 725/6 obręb 0003 Działyń, gmina Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceniowych poprzez studnię głębinową nr 1, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 725/6 obręb 0003 Działyń, w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Zbójno – sołectwa Działyń i Rembiocha w gminie Zbójno wraz z wprowadzaniem ścieków przemysłowych – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody istniejącym wylotem kanalizacyjnym DN 160 mm w postaci studni włączeniowej do urządzenia wodnego – krytego rowu, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 65/5 obręb 0003 Działyń, gm. Zbójno w ramach usług wodnych oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r., znak: OS.6223-9/1/2006 na pobór wód podziemnych dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi objętych wodociągiem Działyń-Rembiocha oraz odprowadzanie wód popłucznych z budynku stacji uzdatniania wody w ilości 3,0 m³ z jednego płukania kanałem rur betonowych o średnicy 0,15 m do ziemi poprzez odстойnik wód popłucznych.

Niniejszą decyzję przygotowano w oparciu o: operat wodnoprawny opracowany przez Pana mgr inż. Jakuba Chmielewskiego w dniu 6 listopada 2020 r.; dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w kat. „B” dla wsi w Działyniu, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński opracowaną, opracowaną przez Pana mgr inż. St. Wnuk i Pana mgr M. Millera w styczniu 1969 r. zatwierdzoną decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 1969 r., znak: GL.3/1/72/69, decyzję Nr 106/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 września 2018 r., znak: WOO.420.112.2018.DK.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w m. Działyń, gmina Zbójno”.

Rozpatrując powyższy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.) jest dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wymóg uzyskania ww. pozwolenia wynika z art. 389 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługę wodną. W myśl zapisu art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5 ww. ustawy usługą wodną są: „pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych” i „wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych”.

Zgodnie z art. 16 pkt 64 ustawy Prawo wodne przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. W myśl tej definicji wody popłuczne kwalifikuje się jako ścieki przemysłowe. Wobec powyższego przy ustalaniu warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, tj. wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody do ziemi organ oparł się na zapisach rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

W trybie art. 400 ust. 1 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną – pobór wód podziemnych wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, zaś na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z wnioskiem Strony pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną – pobór wód podziemnych wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, co zostało określone w pkt IV niniejszej decyzji, zaś na usługę wodną obejmującą wprowadzanie

ścieków do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, co zostało określone w pkt V niniejszej decyzji.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wynika z art. 389 pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. d ww. ustawy urządzeniem wodnym są „obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych”. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne termin wykonania urządzenia wodnego stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tego urządzenia. Wobec powyższego na przebudowę urządzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W przedmiotowym stanie prawnym, zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy, nie określono terminu obowiązywania niniejszego pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego. Jednocześnie poinformowano Uprawnionego w pkt III niniejszej decyzji, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął przebudowy urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Równocześnie ze złożeniem wniosku o udzielenie przedmiotowej decyzji Wnioskodawca wystąpił o wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r., znak: OS.6223-9/1/2006 w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi objętych wodociągiem Działyn-Rembiocha oraz odprowadzanie wód popłucznych z budynku stacji uzdatniania wody kanałem rur betonowych do ziemi poprzez odстойnik wód popłucznych. Wskazane powyżej pozwolenie wodnoprawne wygaśnie z dniem 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 418 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który zostało wydane. Wobec powyższego wniosek w ww. zakresie stał się bezprzedmiotowy i w pkt I orzeczenia niniejszej decyzji tutejszy organ orzekł o umorzeniu postępowania administracyjnego w tej części.

Komunalne ujęcie wód podziemnych, składające się z dwóch studni głębinowych – studni Nr 1 (czynnej, podstawowej) i studni Nr 2 (nieczynnej, przeznaczonej do likwidacji), stacji uzdatniania wody o wydajności $Q = 23,0 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz dwukomorowego odстойnika wód popłucznych zlokalizowane jest w miejscowości Działyn (działki ewid. nr: 725/6 i 725/9 obręb ewid. nr 0003 Działyn), gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński. Ujęcie posiada ustalone zasoby eksploatacyjne w wysokości: $Q = 23,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 4,4 \text{ m}$ określone w zatwierdzonej decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 1969 r., znak: GL.3/1/72/69 dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w kat. „B” dla wsi w Działyniu, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński. Ujmowana woda pochodzi z czwartorzędowej warstwy wodonośnej i wykorzystywana jest do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców gm. Zbójno, tj. sołectw Działyn i Rembiocha. Z uwagi na przekroczenia wskaźników żelaza i manganu woda poddawana jest procesowi uzdatniania (odmanganianie i odżelazianie) oraz okresowej dezynfekcji. Powstające po procesie technologicznym płukania złóż filtrów wody popłuczne, po uprzednim podczyszczeniu w odстойniku wód popłucznych, odprowadzane są do ziemi tj.: istniejącym wylotem PVC o $\varnothing 160 \text{ mm}$ zlokalizowanym na działce ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyn poprzez studnię wyłączeniową DN 1000 mm do krytego rowu, tj. rurociągu melioracyjnego dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyn) uchodzącego do otwartego rowu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyn). W latach 2021-2022 planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w m. Działyn, gmina Zbójno”. Dotychczasowy pobór wód podziemnych z ujęcia odbywał się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r., znak: OS.6223-9/1/2006 na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ujęcie nie posiada prawnie ustanowionej strefy ochronnej. Strefę ochronną ujęcia obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej tutejszy organ ustanowi z urzędu w odrębnym postępowaniu, na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200039, stan ilościowy i chemiczny – dobry; cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. Ze względu na wody powierzchniowe teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie, znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW20001728948, nazwa – Dopływ z jeziora

Sicieńskiego, status – naturalna część wód, aktualny stan lub potencjał – zły, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, odstępstwo – nie, typ odstępstwa – nie dotyczy, termin osiągnięcia dobrego stanu – 2015.

Ze względu na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia oraz dotychczasową pracę ujęcia można uznać, że przy zastosowanych rozwiązaniach i prawidłowej eksploatacji studni praca ujęcia nie wpłynie negatywnie na stan wód oraz ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód z form ochrony przyrody występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, brak jest obszarów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Mając powyższe na uwadze, w ramach procedury administracyjnej przesłano do Wnioskodawcy pismem z dnia 17 grudnia 2020 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.477.2020.MT zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego stosownie do dyspozycji art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, informując o możliwości zgłaszania stosownych uwag, wyjaśnień co do zastosowanych w opracowaniu rozwiązań. Równocześnie tym samym pismem organ poinformował, że zgromadził wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, tj.).

Jednocześnie informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym tutejszy organ podał do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

W przedmiotowej sprawie, w wyznaczonym terminie, żadna ze Stron nie stawiała się w siedzibie tutejszego urzędu celem zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym oraz nie wniosła uwag i wniosków.

W myśl art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne, Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji tego pozwolenia, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Dyrektor
Władysław Kołybski

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Zbójno 178A, 87-645 Zbójno /ePUAP/,
2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.),
3. a/a MT x 2.

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz /ePUAP/.

Oplaty za zgodę wodnoprawną dokonano na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.).