



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU**



Znak sprawy: NHŚ.9051.5.2025

Golub-Dobrzyń, dnia 18 lutego 2025 r.
Egz. nr 1

**OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Działyn, gm. Zbójno
za 2024 rok**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę niżej wymienione sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych z punktów zgodności przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowe tj. Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87 – 645 Zbójno w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Działyn, gm. Zbójno w 2024 r.**

W zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Lp.	Data poboru próbki	Numer próbki /kod próbki/	Data/numer sprawozdania z badań	Miejsce poboru próbki	Zakres badań
1.	25.01.2024 r.	591/24	28.01.2024 r./ Nr 295/24	Stacja Uzdatniania Wody w Działyniu, gm. Zbójno - kurek na hali SUW.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
2.	08.03.2024 r.	1508/24	11.03.2024 r./ Nr 948/24	Szkoła Podstawowa w Działyniu, gm. Zbójno -kurek w kuchni.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

3.	13.06.2024 r.	4169/24	01.07.2024 r./ Nr 2502/24	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Działyń 10, gm. Zbójno -kurek w pomieszczeniu zabiegowym.	Parametry grupy B - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
4.	26.08.2024 r.	5904/24	29.08.2024 r./ Nr 3631/24	Sieć wodociągowa - Rembiocha, gm. Zbójno, budynek mieszkalny -kurek w kuchni.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
5.	17.09.2024 r.	32/GD/24	20.09.2024 r./ Nr 456/N/HK/2024	Szkoła Podstawowa w Działyniu, gm. Zbójno -kurek w kuchni.	Parametry grupy A - kontrola z nadzoru sanitarnego realizowana przez PIS G-D.
6.	17.09.2024 r.	33/GD/24	20.09.2024 r./ Nr 457/N/HK/2024	Sieć wodociągowa - Rembiocha, gm. Zbójno, budynek mieszkalny -kurek w kuchni.	Parametry grupy A - kontrola z nadzoru sanitarnego realizowana przez PIS G-D.
7.	08.11.2024 r.	7723/24	12.11.2024 r./ Nr 4893/24	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Działyń 10, gm. Zbójno -kurek w pomieszczeniu zabiegowym.	Parametry grupy A - kontrola wewnętrzna realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

UZASADNIENIE

W 2024 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z wodociągu publicznego w Działyniu gm. Zbójno pobrano z monitorowanych punktów zgodności 2 próbki wody do badań fizykochemicznych i 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu – Dobrzyniu nadzorował prowadzenie przez przedsiębiorstwo wodociągowe – Urząd Gminy Zbójno, gm. Zbójno 178, 87 – 645 Zbójno wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Liczba pobranych próbek wody przez w/w przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej wynosiła w 2024 r. - 5 próbek wody do badań fizykochemicznych i 5 próbek wody do badań mikrobiologicznych.

W zakresie mikrobiologicznym w pobranych próbkach wody oznaczono: liczbę bakterii grupy coli w 100 ml próbki wody, liczbę bakterii Escherichia coli w 100 ml próbki wody, liczbę enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100 ml próbki wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h, a w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn - pH, przewodność elektryczną, jon amonowy, twardość ogólną, żelazo, mangan, azotyny, magnez, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki ogólne, benzo(a)piren, sumę WWA, bromiany, sumę trichloroetenu i tetrachloroetenu, sumę THM, lotne związki organiczne, pestycydy, sumę pestycydów, epichlorohydrynę, benzen, izodrynę, heptachlor, epoksyd heptachloru, cis-chlordan, trans-chlordan, dieldrynę, 1,2- dichloroetan, chlorek winylu.

Analizy wody z wodociągu publicznego Działyn, gm. Zbójno wykonywane były przez laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. MS LAB Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe oraz laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu - Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu, ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Po analizie wszystkich sprawozdań z badań laboratoryjnych wody wykonanych w 2024 r. stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B woda z wodociągu publicznego w Działyniu gm. Zbójno spełniała wymagania, określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia przez ludzi można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Golubiu – Dobrzyniu, przy ul. Dr J. G. Koppa 1A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.) obowiązkiem Wójta jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu*

Iwona Malinowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wykonano w 1 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zbójno, Zbójno 178A
87 – 645 Zbójno- (e-mail: bip@zbojno.pl) - elektronicznie
- 2.NHŚ a/a – egz. nr 1

