

ZPF.271.6.2020

Zbójno, dn. 11.08.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców
nr postępowania: ZPF.271.6.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego”.

W Y J A Ś N I E N I E TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie mocy kotła grzewczego i rodzaj paliwa, gdyż pomiędzy poszczególnymi dokumentami występują rozbieżności: na rzutach przyziemia P.B Q=40 KW na ekogroszek, w OT PB oraz przedmiarach Q=32 KW na ekogroszek, a strona tytułowa branży sanitarnej informuje o kotłowni na pelet i pkt 3.2 OT mówi: zaprojektowano montaż kotła grzewczego na pelet z zasobnikiem ciepła.

Odpowiedź:

Moc kotła to Q=40kW, kocioł został zaprojektowany w klasie 5 na paliwo stałe typu eko-groszek.

Pytanie:

Prosimy o dołączenie schematu technologicznego kotłowni wraz z zestawieniem poszczególnych urządzeń z podaniem ich specyfikacji i parametrów.

Odpowiedź:

Instalacja c.o. zaprojektowana jest jako jednoobiegowa, a parametry urządzeń są ujęte w przedmiarze. Schemat instalacji nie jest wymagany.

Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wydajności wentylatora ciągu wywiewnego z kuchni, gdyż w zestawieniu materiałowym podany jest DN200 wyd. 1000 m³/h, natomiast na rzucie wentylacji i dachu DN200 wyd. 500 m³/h.

Odpowiedź:

Wydajność wentylatora należy przyjąć zgodnie z rys. 4 i rys. 5 czyli 500 m³/h.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy oferent może złożyć ofertę częściową, czy złożona oferta może uwzględniać tylko część I?

Odpowiedź:

Oferent może złożyć ofertę częściową, która uwzględnia tylko część I.

Treść niniejszego wyjaśnienia w dniu 11.08.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zbojno.pl.

SEKRETARZ GMINY

mgr Jacek Foksiński