

Wszyscy uczestnicy

Dotyczy przetargu nieograniczonego znak sprawy: **GPI. 271.9.2014**

Nazwa zadania: **„Przebudowa placu zabaw dla dzieci wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na terenie Zespołu Szkół w Działyniu”**

Ogłoszenie opublikowano pod numerem 202540 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Przebudowa placu zabaw dla dzieci wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na terenie Zespołu Szkół w Działyniu”** do siedziby zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie:

1. Czy zestaw, który ma być zamontowany na placu zabaw musi spełniać Polską Normę Bezpieczeństwa PN-EN 1176 dotyczącą publicznych placów zabaw oraz posiadać certyfikaty, atesty? Czy może to być zestaw przydomowy, który można montować w ogrodzie bez pozwoleń, nie spełniający Polskiej Normy Bezpieczeństwa PN-EN 1176 dotyczącej publicznych placów zabaw.

W odpowiedzi wyjaśniam:

Zestaw, który ma być zamontowany na placu zabaw musi spełniać Polską Normę Bezpieczeństwa PN-EN 1176. Wskazany w projekcie rzut określa normę – rys. A-6.1.


Grzegorz Tułodziecki